

Warszawa, dnia 18.05.2023.

Wspólnota Mieszkaniowa „KEN 85”

Adres korespondencyjny:

Admus Sp. z o.o.
ul. Lewinowska 8
03-684 Warszawa

Osoby kontaktowe:

Rafał Oralewski
e-mail: ken85@admus.pl
tel. 797 189 151

Zapytanie ofertowe
(modernizacja oświetlenia budynku)

I. ZAMAWIAJĄCY

Wspólnota Mieszkaniowa „KEN 85”
al. KEN 85
02-777 Warszawa

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna:
 - posiadać datę sporządzenia,
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 - koszt brutto,
 - gwarancję,
 - termin rozpoczęcia oraz zakończenia robót.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga dołączenia do umowy:
 - kserokopii polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż 300 tys. zł.

III. W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu robót.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert, do dnia 01.06.2023r.
2. Oferta powinna zostać dostarczona za pośrednictwem: poczty, kuriera, drogą elektroniczną lub osobiście na adres Admus Sp. z o.o. ul. Lewinowska 8 w Warszawie.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejących opraw wraz z utylizacją. Następnie montaż nowych opraw sieciowych, awaryjnych, ewakuacyjnych oraz czujek ruchu zgodnie z projektem .

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
1.	Oprawa przemysłowa LED 19-33W 2500-3850lm 4000K IP66 typu RS LED MULTI	szt.	64
2.	Oprawa przemysłowa LED 19-33W 2500-3850lm 4000K IP66 z czujnikiem ruchu RCR typu RS LED MULTI	szt.	53
3.	Oprawa liniowa LED 18,5W 2100lm 4000K z czujnikiem ruchu RCR typu VECTOR 3 LED	szt.	10
4.	Oprawa liniowa LED 25,2W 2100lm 4000K z czujnikiem ruchu RCR VECTOR 3 LED	szt.	98
5.	Oprawa liniowa LED 37,6W 2100lm 4000K z czujnikiem ruchu RCR VECTOR 3 LED	szt.	8
6.	Oprawa LED typu plafon 12W 950lm 4000K IP54 z czujnikiem ruchu RCR typu GAMMA LED	szt.	141
7.	Oprawa LED typu plafon 14W 1600lm 4000K IP54 z czujnikiem ruchu RCR typu GAMMA LED	szt.	6
8.	Oprawa oświetlenia awaryjnego 2W 260lm 5000K IP65 1h NM autotest typu DOT rozsył ogólny	szt.	171
9.	Oprawa oświetlenia awaryjnego 2W 260lm 5000K IP65 1h NM autotest typu DOT rozsył ogólny + akcesoria dla montażu oprawy typu DOT	szt.	49
10.	Oprawa oświetlenia awaryjnego 2W 260lm 5000K IP65 1h NM autotest typu DOT rozsył korytarzowy	szt.	19
11.	Oprawa oświetlenia awaryjnego 2W 260lm 5000K IP65 1h NM autotest typu DOT rozsył open space	szt.	32
12.	Oprawa ewakuacyjna 9,3W 250lm IP65 autotest z kloszem jednostronnym, z grzałką do montażu na zewnątrz typu SafeLite	szt.	8
13.	Oprawa ewakuacyjna 2,5W 250lm IP65 autotest z kloszem jednostronnym typu SafeLite	szt.	70
14.	Oprawa ewakuacyjna 2,5W 250lm IP65 autotest z kloszem dwustronnym typu SafeLite (oprawa + akcesoria)	szt.	136
15.	Przewód kabelkowy typu YDYzo 3x1,5mm ² , 750V	m	60
16.	Przewód kabelkowy płaski typu YDYpzo 3x1,5mm ² , 750V	m	140
17.	Rura instalacyjna RL18	m	60
18.	Puszka odgałęźna, natynkowa	szt.	10
19.	Wyposażenie dodatkowe	kpl.	1

VI. Wspólnota Mieszkaniowa zapewnia:

1. Pomieszczenie techniczne do składowania materiałów.
2. Dostęp do pomieszczenia socjalnego.
3. Dostęp do dokumentacji technicznej.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest administrator Rafał Oralewski, e-mail: ken85@admus.pl, tel. 797 189 151.